



AB 610

LABORATORIUM CENTRALNE
Laboratorium Analiz Wody

Oferuje usługi z zakresu pobierania próbek i badania wody przeznaczonej do spożycia, wód powierzchniowych, podziemnych, źródłanych i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 610 obejmującą zakresem pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, a także oznaczenia:

- mętności
 - barwy
 - azotynów
 - azotanów
 - jonu amonowego
 - twardości ogólnej
 - zasadowości ogólnej
 - wapnia
 - chlorków
 - przewodności el. właściwej
 - ortofosforanów
 - fosforu ogólnego
 - siarczanów
 - fluorków
 - odczynu
 - żelaza ogólnego
 - manganu
 - chromu ogólnego
 - cynku
 - glinu
 - kadmu
 - ołowiu
 - niklu
 - magnezu
 - miedzi
 - boru
 - baru
 - selenu
 - zawiesiny ogólnej
 - utlenialności z $KMnO_4$
 - $ChZT_{Cr}$
 - BZT_5
 - chloru wolnego
 - ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 i 36°C
 - grupy coli
 - *Escherichia coli*
 - enterokoków kałowych,
 - *Clostridia red. siarczyny*
 - *Clostridium perfringens*
 - *Pseudomonas aeruginosa*
- ponadto poza zakresem akredytacji wykonujemy
- m. in. oznaczenia
- tlenu rozpuszczonego
 - suchej pozostałości
 - i inne

Laboratorium zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest uprawnione do badania wody przeznaczonej do spożycia

AQUA S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 23
Laboratorium Centralne – Laboratorium Analiz Wody
43-356 Kobiernice ul. Wodociągowa 8
tel. 33 81 38 531, fax 33 812 40 15
e-mail: laboratorium@aqua.com.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WL/3081/2026**

Kobiernice, 24.08.2026 r.

Temat	Badanie próbki wody
Klient	BESKID-EKOSYSTEM SP. Z O.O. 34-350 Cięcina ul. Graniczna 1
Zlecenie	Zlecenie z dnia 09.01.2026, zarejestrowane pod numerem W/023/2026
Cel badania	Sprawdzenie jakości wody
Obiekt badań	Woda na pływalni

Próbkę pobrał	Mariusz Miller, upoważniony pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.
Data pobrania próbki	05.08.2026 r. godz. 08:45
Data dostarczenia próbki	05.08.2026 r. godz. 13:00
Metoda pobrania próbki	PB/UC/39 wyd. 01 z 02.05.2007, PN-EN ISO 19458:2007
Inne istotne informacje na temat próbki: stan próbki prawidłowy	

Miejsce pobrania/opis próbki	Nr próbki w laboratorium
Węgierska Górka ul. 3 Maja 21a, Basen zewnętrzny (sezonowy) – niecka basenowa	1549626080502

Sprawozdanie opracował

Anna Kopka

ZatwierdzamKierownik Laboratorium Analiz Wody
mgr inż. Marcin Bujak

/podpisano elektronicznie/

WYNIKI BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

Badania wykonano w dn. 2026-08-05 - 2026-08-07

Parametr		Wynik ²	Jednostka	Metoda badawcza
Azotany	A	7,7 ± 0,9	mg/L	PN-82/C-04576.08 (norma wycofana bez zastąpienia)
Chlor wolny	A	0,50 ± 0,06	mg/L	PB/UC/25 wyd.01 z 10.02.2004 na podstawie metody Hach 8021
Chlor związany	A	0,27 ± 0,05	mg/L	PB/UC/57 wyd. 1 z 01.12.2016
Mętność	A	0,39 ± 0,04	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
pH	A	7,6 ± 0,2 (25,4°C)	-	PN-EN ISO 10523:2012
Potencjał redox przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl		690	mV	PB/UC/58 wyd. 1 z 01.12.2016
THM - suma	A	0,049 ± 0,017	mg/L	PN-EN ISO 10301:2002
Trichlorometan (chloroform)	A	0,049 ± 0,017	mg/L	PN-EN ISO 10301:2002
Utlenialność - indeks nadmanganianowy	A	1,16 ± 0,11	mg/L O ₂	PN-EN ISO 8467:2001

Autoryzował: Starszy specjalista ds. analiz fizykochemicznych wody - mgr inż. Sylwia Bogucka

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Badania wykonano w dn. 2026-08-05 - 2026-08-18

Parametr		Wynik	Jednostka	Metoda badawcza
Legionella sp.	A	0	jtk/100 ml	PN-EN ISO 11731:2017-08 Matryca A, procedura 6 i 7, GVPC, 100 ml
Liczba Escherichia coli	A	0	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04
Pseudomonas aeruginosa	A	0	jtk/100 ml	PN-EN ISO 16266:2009

Autoryzował: Główny specjalista ds. analiz laboratoryjnych wody - dr Tomasz Szprycha

- A Oznacza metodę badawczą objętą zakresem akredytacji nr AB 610
- 1 Dane pochodzą od klienta
- 2 Wyniki badań fizykochemicznych podano wraz z niepewnością rozszerzoną, która wynika z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%
Podana niepewność nie uwzględnia etapu pobrania próbki.

KONIEC SPRAWOZDANIA