

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

Żywiec, 2026-03-30

NS-HK.9022.3.9.2026

„BESKID-EKOsystem” Sp. z o.o.

Wpłynęło w dniu 31.03.2026

L.dz. _____

„Beskid-Ekosystem” Sp. z o.o.

Cięcina, ul. Graniczna 1

34-350 Węgierska Górka

dotyczy: Pływalni „Aqua Relax”, ul. 3 Maja 21a, 34-350 Węgierska Górka

DECYZJA Nr 250/26

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230);

po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu przed wydaniem oceny;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu

dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni „Aqua Relax” w Węgierskiej Górze, za 2025 rok stwierdzając, że:

- 1) woda w zakresie parametrów fizykochemicznych spełniała wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni, z wyjątkiem przekroczeń chloru związanego stwierdzanych w wewnętrznych nieckach basenowych oraz w ich systemach cyrkulacji oraz jednorazowego przekroczenia chloroformu w wewnętrznej niecce małej i w systemie jej cyrkulacji;
- 2) woda w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełniała wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni, z wyjątkiem krótkotrwałych przekroczeń ogólnej liczby mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48h w 1 ml stwierdzonych w systemach cyrkulacji dla niecek wewnętrznych oraz w niecce małej.
- 3) ciepła woda użytkowa z natrysków spełniała wymagania ww. rozporządzenia.

UZASADNIENIE

W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, właściwy państwowy inspektor sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu
ul. Krasińskiego 3 34-300 Żywiec
+48 33 861 21 37
psse.zywiec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-79571-29627-GWUWJ-29