

z systemu cyrkulacji dla niecki małej wewnętrznej (jacuzzi):

- chloru związanego – wyniki: 1,04 mg/l; 1,17 mg/l; 0,98 mg/l; 2 x 0,44 mg/l; 0,94 mg/l; 0,55 mg/l; 0,84 mg/l; 1,35 mg/l; 1,1 mg/l; 0,46 mg/l; 0,57 mg/l; 0,88 mg (dopuszczalna wartość 0,2 mg/l);
- chloroformu – wynik 0,062 mg/l (dopuszczalna wartość 0,03 mg/l).

Natomiast w zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzono przekroczenia ogólnej liczby mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 48h w 1 ml wody:

- w systemie cyrkulacji dla niecki dużej wewnętrznej - wynik: 87 jtk/1ml;
- w systemie cyrkulacji dla niecki małej wewnętrznej (jacuzzi) - wyniki: > 300 jtk/1ml; 34 jtk/1ml; 28 jtk/1ml (dopuszczalna wartość 20 jtk/1ml);

W badanych próbkach wody pobranych przez zarządcę z systemu cyrkulacji dla niecki zewnętrznej dużej nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych.

PPIS w Żywcu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przebadał 4 próbki wody, które zostały pobrane z systemów cyrkulacji dla wszystkich niecek (wewnętrznych i zewnętrznych).

W zakresie badanych parametrów fizykochemicznych stwierdzono następujące przekroczenia:

z systemu cyrkulacji dla niecki dużej wewnętrznej

- chloru związanego - wynik: 0,59 mg/l (dopuszczalna wartość 0,2 mg/l);

z systemu cyrkulacji dla niecki małej wewnętrznej

- chloru związanego – wynik: 0,59 mg/l (dopuszczalna wartość 0,2 mg/l).

Nie stwierdzono natomiast przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

3.2. Ocena jakości wody w nieckach basenowych

Dysponent przedmiotowej pływalni w ramach kontroli wewnętrznej wykonał ogółem 64 badania jakości wody, w tym:

- 34 badania wody pobranej z niecki dużej wewnętrznej;
- 23 badania wody pobranej z niecki małej wewnętrznej;
- 6 badań wody pobranej z niecki zewnętrznej dużej;
- 1 badanie wody pobranej z niecki zewnętrznej małej.

W wyniku przeprowadzonych badań w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono następujące przekroczenia:

w niecce dużej wewnętrznej

- chloru związanego - wyniki: 2 x 0,62 mg/l; 0,67 mg/l; 0,48 mg/l; 0,61 mg/l; 0,51 mg/l; 0,47 mg/l; 2 x 0,52 mg/l; 0,46 mg/l; 0,67 mg/l; 0,86 mg/l; 2 x 0,4 mg/l; 0,86 mg/l; 0,83 mg/l; 0,49 mg/l; 0,82 mg/l; 0,66 mg/l; 0,55 mg/l; 2 x 0,5 mg/l; 0,74 mg/l; 0,6 mg/l; 2 x 0,72 mg/l; 0,87 mg/l; 2 x 0,64 mg/l; 0,76 mg/l (dopuszczalna wartość 0,3 mg/l).

w niecce małej wewnętrznej (jacuzzi):

- chloru związanego - wyniki: > 89 mg/l; > 63 mg/l; 1,06 mg/l; 0,94 mg/l; 1,03 mg/l; 0,42 mg/l; 1,12 mg/l; 0,45 mg/l; 0,76 mg/l; 0,82 mg/l; 1,02 mg/l; 0,84 mg/l; 0,64 mg/l;